



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району

(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

Предписание № 108/1/99
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

детский сад № 10 «Улыбка» г. Моздока Республики Северная Осетия – Алания

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору № 108 от «25» сентября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» октября 2019 г. с 10 час. 15 мин. до 10 час. 45 мин., «23» октября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и «25» октября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району майором в.с.л. Шконда Н.Ю. (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по помещениям и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 10 «Улыбка» г.Моздока РСО - Алания, расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Уварова, 23

совместно с заведующей МБДОУ ДС № 10 г. Моздока Кукиева Инна Юрьевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Установить систему автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара | ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 110-03 | 20.10.2020г. | |
| 2. | Установить в зданиях систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 104-03 | 20.10.2020г. | |

| | | | | |
|-----|---|--|--------------|--|
| 3. | Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения | п. 21 ППР РФ | 20.10.2020г. | |
| 4. | Не допускать применение на путях эвакуации материалов с неизвестными показателями пожарной опасности | ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 6.25* СНИП 21-01-97* | 20.10.2020г. | |
| 5. | Все помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечить двумя эвакуационными выходами. | ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.6.12* СНИП 21-01-97* | 20.10.2020г. | |
| 6. | Двери кладовых для хранения горючих материалов, пожароопасных технических помещений, а также кладовой для хранения белья и гладильной в детском дошкольном учреждении выполнить противопожарными (пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.) | ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* | 20.10.2020г. | |
| 7. | Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | п. 20 ППР РФ | 20.10.2020г. | |
| 8. | Ширину эвакуационных выходов выполнить не менее 1,2 метра. | ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.6.16 СНИП 21-01-97* | 20.10.2020г. | |
| 9. | Помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. | ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.7.4 СНИП 21-01-97* | 20.10.2020г. | |
| 10. | В котельной предусмотреть внутренний противопожарный водопровод. | п.17.5* СНИП II -35-76* | 20.10.2020г. | |
| 11. | В котельной предусмотреть легкобросываемые конструкции. | п.3.16* СНИП II -35-76* | 20.10.2020г. | |
| 12. | Прокладку кабелей питающих и распределительных сетей выполнить в коробах или открыто на конструкциях, а проводов - только в коробах. | п.14.4 СНИП II -35-76* | 20.10.2020г. | |
| 13. | В котельной, работающей без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт вынести сигналы (световые и звуковые): неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова; сигнал срабатывания главного быстросрабатывающего запорного клапана теплоснабжения котельной; для котельных, | п. 15.15* СНИП II -35-76* | 20.10.2020г. | |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|--------------|--|
| | работающих на газообразном топливе при достижении загазованности помещения 10 % от нижнего предела воспламеняемости природного газа. | | | |
| 14. | На путях эвакуации не допускать размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м. | п.6.26* СНиП 21-01-97* | 20.10.2020г. | |
| 15. | В подвале предусмотреть не менее двух окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м. | п.1.12 СНиП 2.08.02-89* | 20.10.2020г. | |
| 16. | Декларацию пожарной безопасности регистрационный номер 90 230 501 - ТО – 392 от 27.03.2018 года выполнить с достоверной информацией. | ст. 64 ФЗ № 123 | 20.10.2020г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
по Моздокскому району Шконда Н.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«25» 10 2019 г.

Предписание для исполнения получила:

И.Ю. Кукиева
(подпись)

заведующая МБДОУ ДС № 10
г.Моздока Кукиева И.Ю.
(должность, фамилия, инициалы)

«28» 10 2019 г.